



Licitación Pública Nacional N° 02/2021

Expte. N° 1288/2021 – Resolución Rectoral N° 087/2022

OBRA N° 617 GUARDIA DEL HOSPITAL ODONTOLOGICO

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

Consulta:

Estamos analizando la obra del hospital de Odontología.

A pesar de la circular aclaratoria, el tema de que no haya cómputos métricos complica un poco la cotización, ya que hay medidas que no se detallan en los planos y algunas referencias -al menos no las estamos encontrando- por lo que estamos apelando a nuestra experiencia.

Necesitaría si puede indicarme por ejemplo, lo siguiente:


- Paredes con revestimiento iggam acrílico.
- Cerámico Blanco Satinado Lourdes.
- Detalles de tipo de zócalos.

En general el tipo de zócalos.

Espero que pueda aclararnos ése tema

Respuesta:

- Las paredes que llevan Revestimiento tipo Iggam acrílico, que se utilizará como acabado exterior, son aquellas perimetrales realizadas en mampostería de ladrillos comunes de 30 cm. de espesor y en mampostería de ladrillos huecos de 18 x 18 x 25. En el Plano de Replanteo, 10-19/1-4, puede verse dichas mamposterías con la numeración 4 y 3, respectivamente, en las referencias de tipos de muros. En el Plano de Arquitectura, 10-19/1-2, en los cortes A-A, B-B y C-C puede verse las de numeración 4.


Arq. ROBERTO J. TEJERO
DIRECTOR GENERAL INTERINO
Direcc. Gral. Construcciones Universitarias
U.N.T.



- El cerámico blanco satinado Lourdes de 30 x 60 cm, con listel de acero inoxidable de 10 cm. en dos líneas a diferente altura, se utilizará como revestimiento en los baños cubriendo todo el perímetro interior, revistiendo las paredes en toda su altura y sin utilizar zócalo de otro material.

- Zócalos:

Tipo Bomanite color French Grey o similar: de hormigón texturado de 20 cm. de altura; se utilizará en el perímetro exterior del edificio y en interior de la sala de máquinas, donde haya piso del mismo tipo.

Zócalo interior sanitario: pertenece a los locales que llevan colocado piso vinílico termo-soldado. Los zócalos serán del mismo material y color que el piso que les corresponde.

Zócalo de porcelanato de 7 cm. de alto: se pondrá en los locales interiores donde se coloque piso de porcelanato 0,60 x 0,60 - Tipo ILVA Cemix Dark o similar, excepto en los baños.

Arq. ROBERTO J. TEJERO
DIRECTOR GENERAL INTERINO
Direcc. Gral. Construcciones Universitarias
U.N.T.