



07 de abril de 2025

Obra N° 626

LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO PARA LA INCLUSIÓN Centro Universitario Ing. Roberto Herrera

Licitación PRIVADA N°01/2025

Circular con Consulta N°2

Mediante la presente circular se responde a los potenciales oferentes sobre consultas formuladas con relación a la documentación licitatoria, a saber:

1. Consulta:

Solicito por medio de la presente, Información respecto al Rubro 4-CUBIERTAS Y ZINGUERIA, en lo que se refiere a la Cornisa, ya que la misma se encuentre en los Planos únicamente, sin dar mayores detalles de resolución, esta sería necesario para la cotización del Items.

Respuesta: Cornisa

La cornisa es parte del Rubro 3 – Estructuras Resistentes Metálicas. En el itemizado puede leérsela con el número de ítem 3.4. La descripción de este elemento se encuentra con el mismo número de ítem en el **Pliego de Especificaciones Particulares**.

Además, en los planos E 01-3 y E 01-4, puede verse cuales son sus elementos constitutivos y en las imágenes en 3D incluidas en el plano E 1-2 pueden visualizarse en color rojo los perfiles de chapa y en negro las riendas que los rigidizan.

En el Rubro 4 – Cubiertas y Zinguerías no se menciona la Cornisa.

Para la cotización ajústese a pliegos.


Ing. Ing. SERGIO MOCHALES
SECRETARIO
Secretaría de Planeamiento Y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN