



Jueves 10 de abril de 2025

Obra N° 625

"AULARIO. ESCUELA DE ENFERMERIA. UNT" San Miguel de Tucumán

Licitación Pública N°01/2025

Circular con Consulta N°4

Mediante la presente circular se responde a los potenciales oferentes sobre consultas formuladas con relación a la documentación licitatoria, a saber:

1. Consulta:

Podrían especificar el tipo de protección y pintura para el rubro 17, y si hay q agregarlo en este rubro?

Respuesta:

Respecto al tipo de protección y tipo de pintura consultado; especificamos que previo al pintado, las superficies metálicas deberán estar libres de todo resto de óxido. Si algo tuvieran, deberá ser removido por completo.

Se pondrá como fondo protector un convertidor de óxido, dando dos manos en taller y una tercera en obra posterior a la colocación.

El acabado será de tres manos de esmalte sintético color negro terminación mate.

Si, hay que agregarlo en el Rubro 17 - Herrería.

Mg. Ing. SERGIO MOHAMED
SECRETARIO
Secretaría de Planeamiento Y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN