



25 de Junio de 2025

## Obra N° 624

### “INSTALACIÓN DE PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PRIMARIA Y NUEVA LÍNEA DE GAS EN CENTRO UNIVERSITARIO Ing. Roberto HERRERA”

Licitación Pública N°06/2024

Circular Con Consulta N°1

Mediante la presente circular se responde la siguiente consulta:

*Buenas tardes estimados, cotizando los materiales de la cámara reguladora, tenemos la siguiente duda sobre el bloqueo*

b) *Presión de entrada (MAX. / MIN.)*

c) *Presión de salida*

d) *Caudal (MAX. / MIN.)*

e) *Presión de corte por alta (solo si se necesita bloqueo incorporado)*

Respuesta:

Presión de entrada máxima: 4 [Kg/cm<sup>2</sup>].

Presión mínima de suministro: 1,6 [Kg/cm<sup>2</sup>].

Presión regulada prevista: 0,8 [Kg/cm<sup>2</sup>].

Caudal máximo inmediato: 300 [Nm<sup>3</sup>/h]

Caudal mínimo inmediato: 132 [Nm<sup>3</sup>/h].

Presión de corte por alta: 1,1 [Kg/cm<sup>2</sup>].