



15 de Julio de 2025

Obra N° 627

COMEDOR UNIVERSITARIO CENTRO Calle Jujuy 467 – San Miguel de Tucumán

Licitación Pública N° 02/202

Circular con Consulta N° 2

Mediante la presente circular se dan, a los potenciales oferentes, las respuestas a las consultas realizadas acerca de la obra objeto de esta licitación, a saber:

1. Consulta

Cisterna soterrada:

No se indica si la cámara para alojar los tanques es existente.

En caso de que deba incluirse en la cotización, se solicita especificar:

Dimensiones.

Características constructivas (hormigón o mampostería).

Terminaciones.

Sistema de protección contra filtraciones y/o pérdidas.

Material de la tapa y forma de cierre.

Capacidad de los tanques cisterna.

Respuesta:

1.- La cámara donde se alojarán los tanques se debe realizar, y está indicada en los planos 5.1 y 5.2 Plano de Instalaciones Sanitarias.

2.- La cámara será de H°A°, calidad H21, espesor 15 cm con armadura de piel en ambas caras de malla sima de Ø6 c/ 15 cm, se le agregará al H° algún aditivo para mejorar su estanqueidad, p.e.: Sika 1, siguiendo en un todo las indicaciones técnicas de su fabricante. Las terminaciones superficiales serán las resultantes de un encofrado realizado según las normas del buen arte de la construcción.

3.- Los marcos de la cámara se confeccionarán con perfiles ángulo de 2" x 3/16" laminados y las puertas se realizarán con marcos de 1 3/4" x 3/16", con 4 refuerzos intermedios de planchuelas de 1 1/2" x 3/16" y terminación exterior de chapa negra calibre 12 tipo semilla de melón. Las puertas serán 4 iguales entre

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucumán
Tel +54 381 4364144

Mg. Ing. SERGIO MOHAMED
SECRETARIO
Secretaría de Planeamiento y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



sí y removibles (se colocarán dos manijas "perdidas" en cada puerta para facilitar su retiro), dichas tapas se podrán retirar totalmente para cualquier labor. Todas las soldaduras se realizarán a cordón continuo y se terminarán las superficies expuestas con 3 manos de esmalte 3 en 1 de calidad reconocida.

5.- La capacidad de los tanques cisterna será de 1100 litros cada uno.


Nota: Todas las especificaciones serán verificadas por la inspección de la obra

2. Consulta

¿Qué tipo de cartel lleva en el frente, donde se lee Comedor Universitario?

Respuesta:

Se realizará estampado en el tabique de Hormigón Armado tipo bajo relieve, hecho en letras en MDF de 18mm de espesor y por 18cm de alto en letras Arial. Las mismas se usarán en el encofrado para que queden grabadas al momento del colado del material. La base de la leyenda estará a 2.00m del nivel de piso terminado de la vereda y en el centro del espacio del tabique, según se indica en el Plano 1.3


Mg. Ing. SERGIO MOHAMED
SECRETARIO
Secretaría de Planeamiento y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN