



San Miguel de Tucumán, 7 de enero de 2025.-

OBRA 638
PLAZA CENTRAL Y ACCESOS
PARQUE UNIVERSITARIO DR. JULIO PREBISCH

-
CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

Consulta 1:

En los edificios de las diferentes Plazas: Acceso 1, 2 y 3, en los sectores donde van las rejas metálicas. ¿Qué tipo de piso llevan las banquetas?

Respuesta:

Se debe colocar el piso estipulado en el Item 10.7 de acuerdo al P.E.T.P.

Consulta 2:

En el interior de los depósitos, lleva pintura. En caso afirmativo ¿Cuál sería?



Repuesta:

No se prevé pintura para el revoque interior de los depósitos

Consulta 3:

En los edificios de las diferentes Plazas: Acceso 1, 2 y 3, en los sectores semicubiertos llevan piso. ¿Cuáles serían en caso afirmativo?

Repuesta:

Llevarán pisos los sectores especificados en los planos de detalles de piso, colocándose césped en panes en los lugares correspondientes.

Consulta 4:

Hay que proveer basureros?

Repuesta:

Se deben proveer los especificados en el computo indicativo y especificados en los planos del legajo licitatorio



Consulta 5:

En el Rubro 21: Nexos de Infraestructuras no tienen Factibilidades de los distintos organismos...

Repuesta:

Las factibilidades de los distintos organismos serán tramitadas por la U.N.T.

Consulta 6:

En el itemizado nombran diferentes Accesos a que plaza se refieren cada uno.

Repuesta:

Acceso 1: Plaza Timbó

Acceso 2: Plaza Aguaribay

Acceso 3: Plaza Horco Molle



Consulta 7:

En el plano de Detalles de piso del Depósito figura PISO DE HORMIGON IMPRESO TIPO EDFAN MICROBETON INDUSTRIAL, pero en el itemizado y en las especificaciones técnicas particulares figura alisado cementicio. ¿Cuál va?

Repuesta:

Se debe cotizar piso "Alisado Cementicio"

Consulta 8:

En el plano de Detalles figura CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA YESO-CARTON ESTANDAR 12MM Y PLACA YESO-CARTON DE EXTERIOR 12MM, pero en el itemizado y en las especificaciones técnicas particulares figura cielorraso de PVC. ¿Cuál va?

Repuesta:

Se debe cotizar

a.- Cielorraso suspendido de placas de yeso cartón estándar 9,5mm estructura 35mm, en el interior de los locales referidos a los accesos.



b.- Cielorraso de pvc, en sectores semicubiertos referido a los accesos y en interior y exterior de depósitos.

Consulta 9:

En el rubro Instalación Sanitaria del Itemizado figura que el Depósito lleva esa instalación, pero en los planos no figura ningún baño ni office ...

Repuesta:

La zona de depósitos lleva instalación sanitaria, especificada en la documentación técnica.

Consulta 10:

En la planilla de carpinterías se especifican vidrios 4+4, en pliego 3+3 ...

Repuesta:

Los vidrios corresponden a los que llevan las carpinterías y deben ser cotizados de acuerdo a la especificación del P.E.T.P. – vidrio laminado incoloro 3+3 mm.

Hoja de firmas