



San Miguel de Tucumán, 5 de Junio de 2026

Obra N° 642

Recuperación Anexo Facultad de Artes

Licitación Privada N° 01/2026, EXP – DGME – 34335/2026
RESOLUCIÓN RES – DGD – 4015/2026

Circular con Consulta N° 3

Mediante la presente circular se responde a los potenciales oferentes sobre consultas formuladas con relación a la documentación licitatoria de la obra de referencia, a saber:

Consulta:

1- *¿Se deberá colocar un nuevo medidor de electricidad?*

Respuesta:

No se realiza el cambio de Medidor, queda el existente.

Consulta:

2- *En relación a tabiques divisorios de baño:
¿Incluyen las 10 puertas ingreso a los inodoros?*

Respuesta:

La Puerta tipo retrete de ingreso a cada box de inodoro será de la misma característica constructiva que los paneles de cerramiento.

Consulta:

3- *En caso afirmativo al punto "2" cuáles son las características:*

- a- *¿Melamina o aluminio?*
- b- *¿Melamina blanca o gris plomo?*
- c- *¿Tipo y características de herrajes?*



- d- ¿Sistema de sujeción de puerta a tabique y de tabique a pared?
- e- ¿Sistema de sujeción inferior y superior de los tabiques?

Respuesta:

- a.- Puertas de Melamina con bastidores de aluminio prepintado blanco.
- b.- Melamina de color GRIS PLOMO
- c.- Según Pto.14.01 del Pliego Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)
- d.- Idem respuesta apartado C.
- e.- Idem respuesta apartado C.



Imágenes a modo ilustrativo

Consulta:

- 4- Brindar detalles de plataforma de paso de madera de 26.20 m cuadrados (Pto. "21.3")

Respuesta:

La plataforma de paso será de tarimas/pallets en la base, las que deberán estar perfectamente niveladas de módulo a módulo. Se les colocarán barandas de escuadrías de madera de pino de 2" x 2" cepilladas; ejecutadas con pasamanos, parantes verticales (1 pasamanos y 2 parantes por cada lado de la tarima) y una malla naranja de seguridad como cierre del espacio abierto.