



Jueves 17 de septiembre de 2026


Obra 647.
Refuerzos pluviales. Facultad de Psicología.
Centro universitario Dr. Julio Prebisch

Compulsa Abreviada N° 05/2026

Circular sin Consulta N° 1

Mediante la presente circular se comunica a los potenciales oferentes, las siguientes aclaraciones, referentes a cálculos.

- 1) Los metros lineales de las "tapas de chapa" (cupertinas en apretadas), suman 453,43 metros (es la sumatoria de los metros lineales de las 5 variantes) que aparecen en el plano 1-2.
En el cómputo indicativo, provisto en la documentación licitatoria, figuran 203,09 metros por un error de tipeo; lo correcto es 453,43 metros.
Se aclara que los oferentes son los responsables únicos y últimos de revisar el cómputo que presentan.
- 2) La membrana asfáltica en 2 capas, que aparece en el detalle constructivo en el mismo plano 1-2, no corresponde (es decir no lleva membrana asfáltica).


Mg. Ing. GERARDO CESAR MADARIAGA
SECRETARIO
SECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
Universidad Nacional de Tucumán